



МП «ВОДОКАНАЛ»

МО «НЯНДОМСКИЙ РАЙОН»

✉ 164200 г.Няндомы Архангельская обл. ул. Строителей дом 20а

☎ т/ф (818 38)6-71-42, факс 6-13-69

e-mail: kochneva22@mail.ru

Водоканал отвечает

В номере № 9 газеты «Авангард» напечатана статья «Вилами по воде», затрагивающая проблемы водоснабжения, как города, так и района в целом. Эти проблемы возникли не сегодня и не вчера, а существуют уже продолжительное время и «Водоканал» имеет к ним минимальное отношение. Постараемся ответить по существу.

Первое: Система артезианского водоснабжения действует в Няндоме лет сорок – пятьдесят с тем же качеством воды, что и сегодня, и никакие предприятия, работающие в настоящее время и эксплуатирующие существующие системы водоснабжения и канализации не в состоянии кардинально, что то изменить в силу своего статуса. Не являясь собственниками имущества, они не располагают средствами на капремонт или модернизацию, а только средствами на текущее содержание. Это функция уполномоченного органа местного самоуправления.

Второе: Уполномоченным органом местного самоуправления по водоснабжению является МО «Няндомское». Вот оно и являлось заказчиком по реконструкции скважины и системы водоснабжения в поселках Тульский и Тоншаевский, оплатило подрядной организации, а не «Водоканалу», выполненные работы, подписав все соответствующие акты на приемку работ. При проведении работ, видимо, не были выполнены санитарно – охранные мероприятия, в результате чего подземный горизонт был загрязнен поверхностными стоками. На данный момент, скважину необходимо «лечить», т.к. непринятие мер по «лечению» скважины может привести к загрязнению всего водоносного горизонта и появлению кишечной палочки в других скважинах. «Лечение» скважины серьезное и затратное мероприятие и если МО «Няндомское» стесняется назвать виновника загрязнения, то надзорным органам необходимо обратиться к правосудию.

Третье: Никто не правомочен ликвидировать скважину и лишать жителей водоснабжения, в том числе и «Водоканал» и что он не собирался делать, без решения контролирующих органов и серьезных на то оснований. Предприятие не имея возможности «лечить» скважину вынуждено предупреждать жителей и обращаться к властям для принятия действенных мер.

И в заключение. В данном конкретном случае со скважиной в Тоншаевской, необходимо определить виновника загрязнения и за его счет провести «лечение» скважины. Но это локальная проблема одного поселка, всю систему водоснабжения, возможно, решить только с привлечением региональных, федеральных или частных инвестиционных финансовых средств.

Исполнительный директор
МП «Водоканал»
МО «Няндомский район»

А.С. Карпов